




| | |
|-----------------------------------|---|
| Asia | Prosintalon painuneiden lattioiden korjaussuunnittelu ja tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen |
| Asian sisällön kuvaus | <p>Prosintalon lattiat on aukaistu viimeksi 2000-alussa. Lattiat ovat viime vuosien aikana päässeet painumaan. Lattian ja seinän rajassa on useiden senttien rakoja. Lattian kannatinpuut eivät ulotu ulkoseinälinjojen kiviperustuksille.</p> <p>Kannatinpuut on perustettu kahi-/lekatiilien päälle kivijalan viereen. Tiilien korkeuseroja on korjattu puupaloilla, jolloin lattian paino kohdistuu pienelle alalle ja alapuolen tiilet ovat halkeilleet ja lattia on painunut lisää.</p> <p>Lattian korjaus tulee suunnitella siten, että lattian kannatinpuut tuetaan pysyvästi ja painumat estetään. Vanha alapohja tulee suunnitella purettavaksi vanhaa kunnioittaen siten, että lattialankut, jalkalistat yms. numeroidaan ja asennetaan korjausten jälkeen takaisin paikoilleen.</p> <p>Työn aikana ulko- ja väliseinien mahdolliset piilovauriot kartoitetaan ja korjataan tulevan urakan aikana samalla kertaa.</p> <p>Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia suunnittelutyöstä neljältä alan toimistolta.</p> |
| Päätös | Tilaan Prosintalon lattiapainumien korjaussuunnittelun ja tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen halvimman tarjouksen tehneeltä Rakennuspalvelu Hannu Heikkiseltä hintaan 2.250,- euroa, alv 0%. |
| Viranomaisen allekirjoitus |  Matti Hakola tekninen johtaja s-posti matti.hakola(a)karijoki.fi puh. 040 5106680 |



Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta.
Muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä.

**Päätöksen tiedoksianto ja
tiedoksiantotapa**

27.2.2024
Asianosainen: Tarjouksen jättäneet, kunnanhallitus
sähköpostitse
Tiedoksi antaja: Matti Hakola