

Kalevi Haaramo Oy
Alakyläntie 538
64350 Karijoki

26.5.2025

TIEVALAISTUSSUUNNITELMA TIE 663 KARIJOKI-KAUHAJOKI (Sahakankaan teollisuusalue)

Ohjeistuksena käytetään liitteenä olevaa Väyläviraston 2023-33 maantie/rautatie
valaistusohjetta.

Mittauskeskus on valmiina pylvään PY1 vieressä. Keskuksessa on valmiina lähtö maakaapelille AMCMK4x25+16.

Pylväsjalustat 18kpl SJ-4/1500 snro 46 076 36

Pylväät 18kpl KAPU-HE 10 P 60 10 snro 46 077 30

Valaisinpylväskalustesarja 18kpl SV15.125 snro 46 190 06

Valaisimet 18kpl GREENLED 01 Sirius 88M4 740 CLO / 80W 12370lm, sis. kiinteä liitosjohto 12m MMJ3x1,5S

Valaisinpylväiden keskinäinen etäisyys n. 50m.

Maakaapeloinnit pois lukien Molkkoistentie ja Sahakankaantie asennetaan suojaputkeen TEL TUPLA KELTAINEN 75B 6m snro 52 364 15

Tien 663 ja Biokaasulaitoksen liittymän alitusputkitukset 3 kpl kuuluvat urakkaan (huom. väyläviraston ohjeistukset). Muut tonttiliittymien alituksen kaivamalla, humuspitoisten massojen käyttö täytöissä on kielletty.

Täytöissä tulee huomioida oikea sorastus ja kerroksittainen tiivistys. Kaivumassoja saa käyttää vain valikoiden.

Maakaapelina käytetään AMCMK4x25+16 esim.snro 06 223 38.

Maadoituskuparit 20mCu16 asennetaan pylväille 10ja 15.

Valaistuskaapeli AMCMK4x25+16 laskentapituus 1000m

Suojaputkien TEL TUPLA laskentapituus 590m

Käyttöönottotarkastus ja pöytäkirja sis. urakkaan.

Kohteeseen kuuluvat lupa asiat hoitaa Karijoen kunta.

Urakoitsija hankkii Väyläviraston / ELY-Keskuksen luvat tiealueella työskentelyyn.

Karijoella 26.5.2025

Kalevi Haaramo